

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 14 г.

0+1, ГВС 1

Имя потребителя _____ Абонент _____
 Потребитель _____ Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Индекс ТС-200-0-4-2-1 Сер.ном. 141133 Расход под 0.128.. 32.000 м3/ч Ду 40 мм
 Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
01.11	3.59513	77.8	49.3	126.345	24.00
02.11	1.99269	84.7	52.1	61.040	24.00
03.11	2.33213	83.5	50.6	70.820	24.00
04.11	2.99777	81.2	48.0	90.450	24.00
05.11	3.34544	79.8	47.7	104.361	24.00
06.11	3.41699	78.8	47.7	109.931	24.00
07.11	3.00770	80.0	47.2	91.810	24.00
08.11	2.81659	80.2	47.5	85.998	24.00
09.11	3.46371	79.6	46.7	105.321	24.00
10.11	3.28517	79.9	45.2	94.630	24.00
11.11	3.72675	79.5	42.9	101.744	24.00
12.11	3.48926	80.2	43.5	95.098	24.00
13.11	3.68029	80.5	42.4	96.577	24.00
14.11	3.81160	80.6	41.3	96.761	24.00
15.11	3.43891	82.5	41.1	83.059	24.00
16.11	3.66670	81.8	42.4	93.084	24.00
17.11	2.09869	89.7	46.4	48.426	24.00
18.11	1.72512	89.0	51.0	45.357	24.00
19.11	1.44118	96.2	53.2	33.523	24.00
20.11	1.31393	108.6	51.6	23.038	24.00
21.11	1.41035	106.1	49.8	25.036	24.00
22.11	1.85689	87.7	42.4 <	41.040 #	22.19
23.11	2.18620	96.7	42.5 <	40.343	24.00
24.11	1.96665	89.5	45.2 <	44.312	23.23
25.11	1.65310	101.5	46.9	30.301	24.00
26.11	1.56488	107.8	47.3	25.842	24.00
27.11	1.47268	109.2	48.5	24.236	24.00
28.11	1.35334	110.8	50.3	22.371	24.00
29.11	1.44202	111.4	49.1	23.145	24.00
30.11	1.58814	111.5	47.0	24.636	24.00
Итого	75.14000	84.6'	46.3'	1958.635	717.42

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.
 720.00ч = 717.42ч + 2.32ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.22ч + 0.04ч

Т/С ГВС 1 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
01-12-14 00:00	299.29998	11997.626	2543.43
01-11-14 00:00	224.15998	10038.991	1826.01
Итого	75.14000	1958.635	717.42

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 720.00ч
 Обновление 2.49 08-07-14 10ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

01.12.14 Подпись _____



МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 11 мес 14 г.

0-1. ГВС 2

Имя потребителя _____
 Адрес потребителя _____
 Ответственное лицо _____

Абонент _____
 Телефон _____

Числитель ТС-200-0-4-2-1 Сер.ном. 141133
 Расчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00

Расход под 0.128.. 32.000 м3/ч Ду 40 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
01.11	5.12524	78.0	48.2	172.284	24.00
02.11	3.25567	84.8	50.6	95.197	24.00
03.11	3.39864	83.5	50.6	103.188	24.00
04.11	4.45219	81.3	47.8	133.085	24.00
05.11	4.49341	79.9	47.8	140.313	24.00
06.11	4.85011	78.9	47.6	155.021	24.00
07.11	4.52068	80.1	47.6	139.182	24.00
08.11	4.71738	80.3	47.0	141.937	24.00
09.11	5.21359	79.6	47.1	160.334	24.00
10.11	5.24395	80.0	45.0	149.869	24.00
11.11	6.28943	79.6	41.0	163.008	24.00
12.11	5.74820	80.2	41.8	149.514	24.00
13.11	5.84329	80.6	40.9	147.237	24.00
14.11	5.96471	80.6	40.4	148.273	24.00
15.11	5.72154	82.5	40.1	134.998	24.00
16.11	5.37674	82.5	41.8	132.045	24.00
17.11	3.17539	89.8	47.6	75.313	24.00
18.11	2.84939	89.4	51.1	74.471	24.00
19.11	2.46807	95.9	52.3	56.646	24.00
20.11	2.23136	108.8	51.4	38.924	24.00
21.11	2.39294	106.4	49.7	42.112	24.00
22.11	2.79302	90.6	43.2	58.824	22.03
23.11	3.71039	96.7	41.5	67.269	24.00
24.11	3.05119	91.7	45.4	66.014	23.22
25.11	2.81590	101.5	45.8	50.526	24.00
26.11	2.71711	107.9	46.0	43.849	24.00
27.11	2.52836	109.4	47.2	40.661	24.00
28.11	2.35139	111.0	49.3	38.102	24.00
29.11	2.44971	111.6	48.9	39.074	24.00
30.11	2.67402	111.6	46.4	41.019	24.00
Итого	118.42301	85.2'	45.7'	2998.289	717.25

Точ.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Tпроч.ав.
 720.00ч = 717.25ч + 2.50ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.22ч + 0.03ч

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Т/С ГВС 2 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
01-12-14 00:00	388.44133	14587.911	2542.51
01-11-14 00:00	270.01832	11589.622	1825.26
Итого	118.42301	2998.289	717.25

Тобщ = 720.00ч
 Обновление 2.49 08-07-14 10ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

01.12.14 Подпись _____



Имя потребителя
 Адрес потребителя
 Ответственное лицо

ООО "Ж ДЗНБ"
Сухотая
Валентина Г. С. Д.

Абонент
 Телефон

ЖДС-1

Вычислитель ТС-200-0-4-2-1 Сер.ном. 141133
 Отчетное число месяца 1 Отчетное время 00:00

Расход под 0.128.. 32.000 м3/ч Ду 40 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
01.12	1.55903	105.2	46.4	26.507	24.00
02.12	1.48519	105.9	47.4	25.402	24.00
03.12	1.60064	108.6	46.0	25.598	24.00
04.12	1.65483	100.9	45.9	30.078	24.00
05.12	1.74882	91.7	47.7	39.770	24.00
06.12	1.69261	100.4	46.4	31.313	24.00
07.12	1.96832	101.7	43.1	33.553	24.00
08.12	1.63304	102.6	46.5	29.128	24.00
09.12	1.86807	95.2	45.5	37.551	24.00
10.12	1.84906	94.5	46.0	38.134	24.00
11.12	2.20069	87.0	46.7	54.675	24.00
12.12	2.12676	85.0	47.6	56.924	24.00
13.12	2.59312	83.2	45.7	69.140	24.00
14.12	3.35752	81.1	44.9	92.733	24.00
15.12	2.47139	83.8	46.3	65.833	24.00
16.12	2.81952	81.1	46.1	80.378	24.00
17.12	3.02633	81.8	44.1	80.260	24.00
18.12	3.98695	82.3	38.4	90.948	24.00
19.12	3.88379	82.6	38.1	87.338	24.00
20.12	4.31418	79.9	40.5	109.506	24.00
21.12	4.39556	80.1	41.2	113.231	24.00
22.12	3.15185	86.5	38.7	65.970	24.00
23.12	2.89910	86.4	40.2	62.755	24.00
24.12	1.82754	96.0	46.9	37.275	24.00
25.12	1.41686	107.0	49.4	24.617	24.00
26.12	1.32120	111.9	51.3	21.793	24.00
27.12	1.42137	110.9	48.8	22.879	24.00
28.12	1.48110	113.1	48.5	22.921	24.00
29.12	1.13136	118.0	54.6	17.849	24.00
30.12	1.00949	119.1	57.9	16.484	24.00
31.12	1.11235	117.2	55.2	17.926	24.00
Итого	69.00764	89.5'	44.3'	1528.469	744.00

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 744.00ч = 744.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Т/С ГВС 1 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
01-01-15 00:00	368.30762	13526.095	3287.43
01-12-14 00:00	299.29998	11997.626	2543.43
Итого	69.00764	1528.469	744.00

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Тобщ = 744.00ч
 Обновление 2.49 08-07-14 10ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1(H1-H2)

02.02.15 Подпись *Аку*

За декабрь ЖДС 1 - 69, 00764
с 01-31.12.2014г.
Жилищник за декабрь 66, 26920
Домовладетель за XII - 2, 73844

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 12 мес 14 г.

Имя потребителя: ООО "ЖК Д-316" Абонент: ТЭС-2
 Адрес потребителя: Дельцовая
 Ответственное лицо: Владимир Захаров Телефон: _____

Вычислитель: ТС-200-0-4-2-1 Сер.ном. 141133 Расход под: 0.128.. 32.000 м3/ч Ду 40 мм
 Отчетное число месяца: 1 Отчетное время: 00:00

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
01.12	2.80186	105.5	44.4	45.870	24.00
02.12	2.57623	105.9	46.3	43.245	24.00
03.12	2.59236	108.8	45.8	41.149	24.00
04.12	2.91076	101.0	44.8	51.717	24.00
05.12	3.12434	91.8	47.2	70.059	24.00
06.12	2.97610	100.6	45.0	53.573	24.00
07.12	3.10079	101.8	43.0	52.674	24.00
08.12	2.82597	102.7	45.1	49.073	24.00
09.12	3.12611	95.4	45.2	62.292	24.00
10.12	3.11476	94.6	45.7	63.688	24.00
11.12	3.53712	87.0	47.6	89.903	24.00
12.12	3.58081	85.8	47.3	92.845	24.00
13.12	4.46691	83.1	45.5	118.991	24.00
14.12	5.32890	81.1	45.3	148.575	24.00
15.12	3.93403	84.0	47.1	106.656	24.00
16.12	4.76232	81.2	46.1	135.743	24.00
17.12	5.15417	82.0	43.7	134.346	24.00
18.12	6.13597	82.3	38.6	140.405	24.00
19.12	6.03827	82.7	38.2	135.653	24.00
20.12	6.79245	80.0	40.1	170.363	24.00
21.12	6.92280	80.2	40.4	174.218	24.00
22.12	5.08532	86.4	38.5	106.054	24.00
23.12	4.62514	86.7	40.0	99.090	24.00
24.12	3.00258	95.4	46.9	61.850	24.00
25.12	2.50729	107.1	48.1	42.436	24.00
26.12	2.19501	112.0	51.3	36.147	24.00
27.12	2.38537	111.2	48.9	38.317	24.00
28.12	2.47596	113.3	48.3	38.082	24.00
29.12	1.97111	118.2	54.1	30.743	24.00
30.12	1.85147	119.4	57.0	29.646	24.00
31.12	2.13683	117.6	53.9	33.536	24.00
Итого	114.03911	89.8'	44.2'	2496.939	744.00

Тотч.пер. = Tнар + Tмин + Tмакс + Tdelta_t<мин + Tэл.пит + Tпроц.ав.
 744.00ч = 744.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч + 0.00ч

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

Т/С ГВС 2 нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Gпод [тонн]	Tнар [час]
01-01-15 00:00	502.48044	17084.850	3286.51
01-12-14 00:00	388.44133	14587.911	2542.51
Итого	114.03911	2496.939	744.00

Тобщ = 744.00ч
 Обновление 2.49 08-07-14 10ч НС-М-2.49 / НС-А-2.36 Q=G1 (H1-H2)

02.02.15 Подпись Захаров

*С 01-31/12-2014г. - 114,03911
 Тарифная зона ХII - 108,95310
 З доплата за ХII - 5,08601*